


Nr.	Telpu eksplīkācija	m²
001	Gaitenis	61.19
002	Ventilācijas kamera	16.33
003	Noliktava	3.32
004	Garderobe	42.79
005	Darbnīca	26.16
006	Darbnīca	15.07
007	Siltummezgls	56.13
008	Gaitenis	9.38
009	Tuālete	3.12
010	Dušas telpa	1.38
011	Ģērbtuve	6.20
012	Kāpņu telpa	9.23
013	Gaitenis	34.57
014	Veļas telpa	6.95
015	Ledusskapju telpa	8.97
016	Gaitenis	3.30
017	Ledusskapju telpa	9.83
018	Noliktava	9.73
019	Noliktava	3.11
020	Arhīvs	16.98
021	Saimniecības telpa	19.67
022	Sūkņu telpa	9.84
023	Sūkņu telpa	12.87
024	Kāpņu telpa	5.50
025	Kāpņu telpa	6.07

Avārijas apgaismojuma skapis



Piezīmes:

AAS pieslēgt pie esošas sadales, pieslēgšanai paredzēt kabeli NYM 5x2.5.

Esošajā sadalē paredzēt 3B16A automatslēdzi AAS pieslēgšanai (Imax=5.5A).

Paredzēt gaismekļu komutāciju ar kabeli N HXH 3x1.5 E90, vietās ar piekarināmajiem griestiem kabeli montēt virs griestiem, parējās vietās izmantot kabelu kanālu 15x12mm.

Paredzēt pasūtītāja norādītā vietā sistēmas testēšanas pultī.

Apz.	Nosaukums	skaits
	CEAG GuideLED 20m	7
	CEAG Micropoint 2	10
	CEAG GuideLED a/p	3

PASŪTĪTĀJS: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, Reģ. Nr. 90000022223. Braslas 16, Rīga, LV-1084				OBJEKTS: Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” vienkāršotā atjaunošana.		PROJEKTĒTĀJS: SIA "Grand Eko", reģ. nr.: 40103410373, Pulkas iela 3, Korp. 11, Rīga, LV-1007	
				ADRESE: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV - 1039 Kadastra nr.: 01000860354001		Līguma Nr. GE112015/001	
				LAPAS NOSAUKUMS: Avārijas apgaismojuma shēma, -1. stāvs		Mērogs 1:200	
Būvproj.daļas vad.	D.Žuravikins	08.02.2016					Lapas
Izstrādāja	V.Voitenko	08.02.2016					Ras. Nr.
D. Žuravikina Sertifikāta Nr. 70-2651							10/13
							EL-3-1