


Nr.	Tipa usposobljenja	m ²
301	Kapnu lopa	17,97
302	Galtens	1,75
303	Galtens	1,53
304	Finoteksa	6,13
305	Galtens	3,51
306	Kinoteksa	18,66
307	Kadnens	16,18
308	Galtens	142,10
309	Klase	72,44
310	Klase	50,35
311	Klase	67,28
312	Klase	51,08
313	Kadnens	17,01
314	Klase	50,65
315	Kapnu lopa	16,45

Apz.	Nosaukums	skats
<input type="checkbox"/>	ELARA SQ virstdv.	19
<input checked="" type="checkbox"/>	ELARA SQ iebdv.	93
	Tāfeles spuldze.*	5

- * - jāparedz gaismekļa maiņu
- ** - jāparedz spuldzes maiņu

Piezīmes:
Gaismeklus pieslēgt pie esošajiem kabelu izvadiem.
Gaismeklus, pie kuriem nav kabelu izvada komutēt pie tuvākā izvada ar kabeli NYM 3x1,5, alumīnija un vara kabelu savienojumam pielietot bimētāla savienojuma spaiļes.
Kabelu montēt kabelu kanālā (15x12mm) vai piekārtāmo griesu gadījumā montēt virs griesiem.