



Apz.	Nosaukums	skaits
□	ELARA SQ virsbūv.	51

Piezīmes:

Gaismekļus pieslēgt pie esošo ajiem kabelu izvadiem.

Gaismekļus, pie kuriem nav kabelu izvada komutēt pie tuvākā izvada ar kabeli NYM 3x1.5, alumīnija un vara kabelu savienojumam pielietot bimetalā savienojuma spaiļes.

Kabeļu montēt kabelu kanālā (15x12mm) vai piekarināmo griestu gadījumā montēt virs griestiem.

PASŪTĪTĀJS: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, Reģ. Nr. 90000022223. Braslas 16, Rīga, LV-1084				OBJEKTS: Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” vienkāršotā atjaunošana.		PROJEKTĒTĀJS: SIA "Grand Eko", reģ. nr.: 40103410373, Pulka iela 3, Korp. 11, Rīga, LV-1007			
				ADRESE: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV - 1039 Kadastra nr.: 01000860354001					
		Paraksts	Datums	LAPAS NOSAUKUMS: Projektējamo gaismekļu izvietojuma plāns, -1. stāvs			Līguma Nr. GE112015/001		
							Mērogs 1:200		
Būvproj.daļas vad.		D.Žuravikins		08.02.2016			Lapas	Ras. Nr.	
Izstrādāja		N.Aņiščenko		08.02.2016			6/13	EL-2-1	
D. Žuravikina Sertifikāta Nr. 70-2651									