

Nr.	Telpu eksplikācija	m²
301	Kāpņu telpa	17.97
302	Gaitenis	1.75
303	Gaitenis	1.53
304	Filmotēka	6.13
305	Gaitenis	3.51
306	Klnotelpa	18.66
307	Kabinets	15.18
308	Gaitenis	142.10
309	Klase	73.44
310	Klase	50.35
311	Klase	67.28
312	Klase	51.08
313	Kabinets	17.01
314	Klase	50.55
315	Kāpņu telpa	16.45

Avārijas apgaismojuma skapis

AAS 1.1-7M

Skapja numurs | Grupa | Gaismekļa NPK | Gaismekļa tips

Apz.	Nosaukums	skaits
	CEAG Micropoint 2	2
	CEAG GuideLED a/p	4
	CEAG GuideLED WB	9
	CEAG GuideLED 30m	2

Piezīmes:
AAS pieslēgt pie esošas sadales, pieslēgsanai paredzēt kabeļi NYM 5x2.5. Esošajā sadalē paredzēt 3B16A automatslēdzi AAS pieslēgšanai (Imax=5.5A).
Paredzēt galsmekļu komutāciju ar kabeli N HXH 3x1.5 E90, vietās ar piekarināmajiem griestiem kabeli montēt virs griestiem, parējās vietās izmantot kabeļu kanālu 15x12mm.
Paredzēt pasūtītāja noradītā vietā sistēmas testēšanas pulti.

PASŪTĪTĀJS:
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, Reģ. Nr. 90000022223. Braslas 16, Rīga, LV-1084

OBJEKTS:
Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” vienkāršotā atjaunošana.

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "Grand Eko", reģ. nr.: 40103410373, Pulka iela 3, Korp. 11, Rīga, LV-1007

ADRESE:
Lēdmanes iela 3, Rīga, LV - 1039
Kadastra nr.: 01000860354001

Līguma Nr. GE112015/001

LAPAS NOSAUKUMS:
Avārijas apgaismojums, 3. stāvs

Mērogs 1:200

		Paraksts	Datums
Būvproj.daļas vad.	D.Žuravikins		08.02.2016
Izstrādāja	V.Voitenko		08.02.2016
D. Žuravikina Sertifikāta Nr. 70-2651			

Lapas	Ras. Nr.
13/13	EL-3-4